



## РЕШЕНИЕ № 15592

от 15.05.2023

о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

*наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц*

провел анализ документов:

обращения Акционерного общества «Эридан» о внесении изменений в конструкцию сертифицированной продукции (добавление новых модификаций приборов в общепромышленном исполнении), (исх. № 265 от 02.05.2023, вх. № 252\*эп-ОС от 02.05.2023); технические условия ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия»;

извещение об изменении в Технических условиях ИИ № 21 от 20.04.2023;

акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 15938/15939/15965-ИК2022 от 26.08.2022

на продукцию:

Извещатели пожарные ручные в общепромышленных исполнениях в модификациях: ИП535-07е-О, ИП535-07еа-О, ИП535-07еа-RS-О;

Устройства дистанционного пуска в общепромышленных исполнениях в модификациях: ИП535-07е-«ПУСК»-О, ИП535-07еа-«ПУСК»-О, ИП535-07еа-RS-«ПУСК»-О,

ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

*продукция, тип объекта сертификации, код (коды) продукции, сертификат*

Заключение: планируемые изменения не ухудшают показатели сертифицированной продукции (изменения заключаются в отсутствии элементов взрывозащиты).

Модернизированная продукция соответствует установленным требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6 - для извещателей пожарных ручных); ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6 - для устройств дистанционного пуска).

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Разрешить выпуск в обращение модернизированной продукции:

Извещатели пожарные ручные в общепромышленных исполнениях в модификациях: ИП535-07е-О, ИП535-07еа-О, ИП535-07еа-RS-О;

Устройства дистанционного пуска в общепромышленных исполнениях в модификациях: ИП535-07е-«ПУСК»-О, ИП535-07еа-«ПУСК»-О, ИП535-07еа-RS-«ПУСК»-О,

ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 14 «Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е. Технические условия», серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0 - на основании сертификата соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00147/21 от 16.06.2021

выданного:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

изготовитель

Настоящее решение направить:

Акционерное общество «Эридан», место нахождения: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Березовский, г Березовский, ул Транспортников, стр. 43, ОГРН 1026600667873, телефон/факс +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

наименование организаций

**Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.**

Заместитель руководителя  
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

М.П.



Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

А.В. Клюкин

инициалы, фамилия