

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

1. АО "Эридан"	1a. АО "Эридан"	2. Извещение №5	3. Обозначение 6573-014-43082497-09 ГРВ-07е			
4. Дата выпуска 16 марта 2018г.	5. Срок изм. 01.04.2018г.	6.	7.	8. Лист 1	9. Листов 1	
Причина	10. Выпуск новой модификации ГРВ-07е-30-PM				11. –	
Указание о заделе	12. – 12a. –					
Указание о внедрении	13. – 13a. –					
Применяемость	14. –					
Разослать	15. ОС ВСИ "ВНИИФТРИ"					
	15a. ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России					
	15б. –					
Приложение	16. –					
Изм	Содержание изменения					
1.	Выпустить новую редакцию паспорта 6573-014-43082497-09 ПС (прилагается).					
Изменения в технических условиях ТУ 6573-014-43082497-09:						
2.	Лист 3, вводная часть, 9 абзац, добавить элемент списка: «4) ГРВ-07е-30-PM – громкоговоритель рупорный взрывозащищенный 30 Вт с возможностью переключения мощности».					
3.	Лист 4, пункт 1.2.1, таблица 1, вставить столбец для ГРВ-07е-30-PM:					
	Наименование параметра		ГРВ-07е-30-PM			
	Номинальная мощность Р макс, Вт		30			
	Номинальное напряжение, Ун макс, В		100			
	Переключаемое соединение:					
	- импеданс, кОм		0,33/0,4/0,8/1,67/2,5/5/10			
	- мощность, Вт		30/25/12,5/6/4/2/1			
	Низкоомное соединение:					
	- импеданс, Ом		-			
	- мощность, Вт		-			
	Эффективный рабочий диапазон частот, Гц		380-6500			
	Уровень характеристической чувствительности (1 Вт, 1м), дБ, не менее		107			
	Максимальный уровень звукового давления (Р макс, 1 м), дБ, не менее		122			
	Масса, кг, не более		4,9			
	Габаритные размеры (без кронштейна), мм, не более		Ø280x380			
4.	Лист 21, приложение В, вставить рисунок 1 г) ГРВ-07е-30-PM					
19. Составил Гл. конструктор	20. Калмыков А.С.	21.	22. 16.03.18	19. Н. контр. Гл. инженер	20. Хворов А.Т.	
Изменение внес: Генеральный директор Чистяков М.Д.						

«Согласовано»
 ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»
 16 марта 2018 год
 Калмыков А.С. Водитель
 должность: Д.О.

