

Опросный лист для заказа взрывозащищенного оповещателя ЭКРАН-ККВ:

Организация:	
Название объекта:	
Контактное лицо:	
Количество оповещателей, шт.:	

1) Параметры светового/комбинированного оповещателя:

Тип оповещателя:	С - световой (Информация)		СЗ - светозвуковой (Информация)		СУ - световой указатель (Информация)	
Исполнение дополнительной секции оповещателя:	К1 - без доп. секции	К2 - с доп. световой секцией	К3 ¹ - с доп. звуковой секцией	К4 ² - с доп. светозвук. секцией		
Напряжение питания:	- 24VDC (12 - 28 В DC)		- 230VAC (100 - 245 В AC частотой 47-60 Гц)			
Текст надписи основной секции:	_____					
Текст надписи дополнительной секции (если есть) ³ :	_____					
Цвет свечения надписи основной секции ⁴ :	К - красный	Ж - желтый	Б - белый	С - синий	Ч - черный	
Цвет фона основной световой секции ⁵ :	Ч - черный	К - красный	Ж - желтый	З - зеленый	Б - белый	
Наличие цепи контроля:	КЦ - с цепью контроля ⁶		без КЦ - без цепи контроля (по умолчанию для ЭКРАН-ККВ) ⁷			
Кабельные вводы (Информация):	_____ ⁸ / ЗГ(заглушка)/ БЕЗ каб.ввода		_____ ⁸ / ЗГ(заглушка)/ БЕЗ каб.ввода		_____ ⁸ / ЗГ(заглушка)/ БЕЗ каб.ввода	
Наличие свидетельства РМРС:						
Наличие сертификата соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ:						
Защитный козырек:	СЗК Экран					
Планки крепления оповещателя:	АК-4Э - крепление на 4 точки (2 планки)					

^{1, 2} - все оповещатели, кроме ЭКРАН-СЗ-ККВ;

³ - по умолчанию, надпись доп. свето-информационной секции:

«АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»;

^{4, 5} - по согласованию с заказчиком могут применяться другие доп. цвета;

⁶ - допускается указывать номиналы элементов цепи контроля;

⁷ - допускается не указывать;

Вид соединения	Название - диаметр (Ø - кабеля / Ду - условного прохода), мм / резьба				
Трубная разводка	ШТ1/2" - G½"	ШТ3/4" - G¾"	ШТ1" - G1"	ШТ20 - M20*1,5	ШТ25 - M25*1,5
Бронированный кабель	КВБ12 - Ø до 12	КВБ17 - Ø до 17	КВБУ14 - Ø 10-14	КВБУ18 - Ø 14-18	КВБУ22 - Ø 18-22
Кабель в металлорукаве	КВМ15 - Ду 15		КВМ20 - Ду 20		КВМ25 - Ду 25
Открытая прокладка кабеля	КВО10 - Ø до 10			КВО14 - Ø до 14	
Бронированный кабель в металлорукаве	КВБМ20 - Ду 20			КВБМ25 - Ду 25	

4	- осн. световая секция;
10	- доп. свето-информационная секция (К2, К4)
12	- клеммная коробка
13	- крышка
14	- стопорный винт
15	- болт заземления М6
16	- шильдик «Предупреждение»
17	- шильдик
18	- винты М5 (6 шт.) крепления крышки (ключ шестигранный S4)
19	- кабельные вводы для ЭКРАН-ККВ

