

Опросный лист для заказа взрывозащищенного оповещателя ЭКРАН:

Организация:	
Название объекта:	
Контактное лицо:	
Количество оповещателей, шт.:	

1) Параметры светового/комбинированного оповещателя:

Тип оповещателя:	С - световой (Информация)		СЗ - светозвуковой (Информация)		СУ - световой указатель (Информация)	
Исполнение дополнительной секции оповещателя:	К1 - без доп. секции	К2 - с доп. световой секцией	КЗ¹ - с доп. звуковой секцией	К4² - с доп. светозвук. секцией		
Напряжение питания:	- 24VDC (12 - 28 В DC)			- 230VAC (100 - 245 В AC частотой 47-60 Гц)		
Текст надписи основной секции:	_____					
Текст надписи дополнительной секции (если есть) ³ :	_____					
Цвет свечения надписи основной секции ⁴ :	К - красный	Ж - желтый	Б - белый	С - синий	Ч - черный	
Цвет фона основной световой секции ⁵ :	Ч - черный	К - красный	Ж - желтый	З - зеленый	Б - белый	
Наличие цепи контроля:	КЦ - с цепью контроля ⁶			без КЦ - без цепи контроля		
Длина кабеля/металлорукава:	_____ - длина кабеля ⁷			_____ - длина металлорукава ⁸		
Наличие свидетельства PMPC :						
Наличие сертификата соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ :						
Защитный козырек:	СЗК Экран - козырек					
Планки крепления оповещателя:	АК-4Э - крепление на 4 точки (2 планки)					

¹, ² - все оповещатели, кроме ЭКРАН-СЗ;

³ - по умолчанию, надпись доп. свето-информационной секции: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»;

⁴, ⁵ - по согласованию с заказчиком могут применяться другие доп. цвета;

⁶ - допускается указывать номиналы элементов цепи контроля;

⁷, ⁸ - по умолчанию 1,5 м.

1	- корпус;
2	- крышка;
3	- козырек (по заказу);
4	- осн. световая секция;
5	- пьезосирена (СЗ, КЗ, К4); 7 - кабель питания осн. секции;
8	- металлорукав Герда-МГ, D _y =15 мм;
9	- муфта;
10	- доп. секция (К2-К4);
16	- шильдик «Предупреждение»;
17	- шильдик;
18	- винты (М5) крепления крышки (ключ шестигранный S4).

