



623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 12

Телефон: (34369) 4-57-53, тел/факс 4-57-68, 4-51-31

E-mail: market@eridan-zao.ru, <http://www.eridan-zao.ru>

ИНН 6604007264 КПП 660401001

ГОСТ ISO 9001-2011

Исх. № 570 от 17.10.2014 г.

Начальнику
ОС «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Копылову Н.П.

О запуске системы пожаротушения
от одного адресно-аналогового теплового
взрывозащищённого извещателя
ИП101-07а

Согласно СП5 СП 5.13130.2009 п.13.3.2 в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включённых по логической схеме «ИЛИ».

Согласно СП 5.13130.2009 п.13.3.3 допускается установка одного автоматического пожарного извещателя при выполнении определённых условий, оговорённых в условиях а, б, в, г.

Прошу Вас разъяснить возможность применения в одном помещении одного выпускаемого ЗАО «Эридан» извещателя пожарного теплового взрывозащищённого адресно-аналогового ИП101-07а (ТУ 4371-008-43082497-05, сертификат №С-RU..ПБ01.В.01589 до 28.09.2016 года) в адресно-аналоговой системе пожарной сигнализации «Диалог- Ех», включённого в один адресный шлейф, вместо двух обычных извещателей пожарных тепловых максимальных пороговых взрывозащищённых неадресных, включённых в два параллельных независимых шлейфа неадресной системы пожарной сигнализации.

Генеральный директор ЗАО «Эридан»

М.Д. Чистяков

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Генеральному директору
ЗАО «Эридан»

М.Д. Чистякову

ул. Ленина, д. 12, г. Березовский
Свердловской области, 623700

6 11 2014 № 5043-12-3-02
На № 570 от 17.10.2014 .

Об установке в помещении одного пожарного извещателя

В соответствии с п. 13.3.3 СП5.13130 в помещении площадью меньше площади, защищаемой одним извещателем, допускается установка одного пожарного извещателя, если данный пожарный извещатель имеет функцию самотестирования с выдачей информации о своей неисправности на приемно-контрольный прибор, при срабатывании извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа, и организационными мероприятиями обеспечивается возможность замены неисправного извещателя за время, определяемое в соответствии с приложением О СП5.13130.

Заместитель начальник института –
начальник НИЦ Р

С.Г. Цариченко