



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01150/26

Серия **RU** № **0625002**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРИДАН»,

место нахождения 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ М.О., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТРАНСПОРТНИКОВ, СТР. 43, ОГРН 1026600667873, телефон +7 343 351 05 07, e-mail: market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРИДАН»,

место нахождения 623704, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ М.О., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТРАНСПОРТНИКОВ, СТР. 43, ОГРН 1026600667873

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные ручные серии ИП535-07е и устройства дистанционного пуска серии УДП ИП535-07е-«ПУСК», ТУ 4371-006-43082497-04 с изм. 17 «Извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска. Технические условия» (см. Приложение № 1115438, № 1115439)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 1255ТР выдан 19.08.2026
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16939/16959/16972 от 11.02.2026
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Клюкин Алексей Валерьевич, Гурьянова Наталья Николаевна.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (см. Приложение № 1115439). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 31.01.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.08.2026 ПО 19.08.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.01150/26

Серия **RU** № **1115438**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Структура условного обозначения извещателя пожарного ручного серии ИП535-07е: ИП535-07еХ2-Х3-Х4, где: ИП535-07е - название серии извещателя; Х2 - обозначение по типу установки адреса, поддерживаемому интерфейсу и протоколу: – нет - извещатель неадресный; – а - извещатель адресный, предназначенный для работы в составе адресной линии связи «ША»; – а-RS - извещатель адресный, предназначенный для передачи информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU; – а-R2 - извещатель адресный, предназначенный для работы в адресной линии связи приборов с поддержкой протокола «RS-R2»; – а-ДПЛС - извещатель адресный, предназначенный для работы с адресными метками ЗАО НВП «Болид», применяется с контроллерами двухпроводной линии связи (ДПЛС); – а-ИД - извещатель адресный, предназначенный для работы с адресными метками ГК «СИГМА», применяется с системными концентраторами ИСБ «Индигирка». Х3 - класс извещателя согласно ГОСТ 34698-2020: – А - класс А - активация одним действием; – В - класс В - активация несколькими действиями. Х4 - вариант исполнения извещателя (допускается комбинирование опций). – нет - взрывозащищенное исполнение (по умолчанию); – О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты); – ИЗО - извещатель с изолятором короткого замыкания адресного шлейфа. Структура условного обозначения устройства дистанционного пуска серии УДП ИП535-07е-«ПУСК»: УДП ИП535-07еХ2-«ПУСК»-Х4-Х5, где: УДП ИП535-07е - название серии устройства. Х2 - обозначение по типу установки адреса, поддерживаемому интерфейсу и протоколу: – нет - устройство неадресное; – а - устройство адресное, предназначенное для работы в составе адресной линии связи «ША»; – а-RS - устройство адресное, предназначенное для передачи информационного цифрового сигнала по стандартному каналу связи RS 485 с протоколом Modbus RTU. – а-R2 - устройство адресное, предназначенное для работы в адресной линии связи приборов с поддержкой протокола «RS-R2»; – а-ДПЛС - устройство адресное, предназначенное для работы с адресными метками ЗАО НВП «Болид», применяется с контроллерами двухпроводной линии связи (ДПЛС); – а-ИД - устройство адресное, предназначенное для работы с адресными метками ГК «СИГМА», применяется с системными концентраторами

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01150/26

Серия **RU** № **1115439**

Свободной формы

Приложение	Описание
	ИСБ «Индигирка»; – «ПУСК» - названии серии устройства; X4 - обозначение варианта исполнения (только для неадресных УДП): – И1 - исполнение И1 - устройство обеспечивает замыкание цепи при активации; – И2 - исполнение И2 - устройство обеспечивает работу в шлейфах пожарной сигнализации на размыкание (последовательное включение) или на замыкание (параллельное включение). X5 - вариант исполнения устройства: – нет - взрывозащищенное исполнение (по умолчанию); – О - общепромышленное исполнение (без средств взрывозащиты); – ИЗО - УДП с изолятором короткого замыкания адресного шлейфа.
Стандарты и иные документы, примененные при сертификации	ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, раздел 17: пп. 17.1.2 - 17.1.4, 17.2.2 - 17.2.5) – для продукции: извещатель пожарный ручной ИП535-07е в безадресном исполнении и извещатель пожарный ручной адресный серии ИП535-07еа-RS; ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.8, раздел 17: пп. 17.1.2 - 17.1.4, 17.2.2 - 17.2.5) – для продукции: извещатель пожарный ручной адресный серий ИП535-07еа; ИП535-07еа-R2; ИП535-07еа-ДПЛС; ИП535-07еа-ИД; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6) – для продукции: устройство дистанционного пуска УДП ИП535-07е-«ПУСК» в безадресном исполнении и устройство дистанционного пуска адресное серии УДП ИП535-07еа-RS-«ПУСК»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6) – для продукции: устройство дистанционного пуска адресное УДП ИП535-07е-«ПУСК» серий УДП ИП535-07еа-«ПУСК»; УДП ИП535-07еа-R2-«ПУСК»; УДП ИП535-07еа-ДПЛС-«ПУСК»; УДП ИП535-07еа-ИД-«ПУСК»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.9.2, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.4, 8.2.2, 8.5.1) – дополнительно для исполнений с изоляторами короткого замыкания адресного шлейфа.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(ф.и.о.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(ф.и.о.)