

№ 212-394 Дата 19.07.2021

на № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Эридан»

Г-ну Чистякову М.Д.

Об опытно-промышленной
эксплуатации извещателей пламени

Уважаемый Михаил Дмитриевич!

Доводим до Вашего сведения результаты опытно-промышленной эксплуатации взрывозащищенных пожарных извещателей пламени ИПП-07ea-RS-329/330 «Гелиос - ИК/УФ» производства АО «Эридан» г. Березовский, заводские №№ 000881, 000882, 000883 год выпуска 07.2018:

- извещатели в эксплуатации 2 года, смонтированы в июле 2019, отказов и неисправностей не зафиксировано;

- условия эксплуатации – на открытом воздухе под навесом, присутствует периодически попадание прямых и отраженных солнечных лучей, проведение сварочных работ на удаление от 30 до 100 метров, в зоне видимости имеются нагретые предметы с температурой выше 120 градусов С (трубы с паром);

- техническое обслуживание проводится ежеквартально, раз в полгода проводится проверка работоспособности и применением тестового фонаря ТФ-2Ех, все переходы в режим ПОЖАР проходят в установленные характеристиками сроки;

- внешнее состояние оборудования – лакокрасочные покрытие извещателя сохранены в удовлетворительном состоянии, надписи и маркировка без нарушения, стекло смотрового окна без изменения внешнего вида, отмечена коррозия и нарушение лакокрасочного покрытия на кронштейне.

По результату опытно-промышленной эксплуатации подтверждаем, что извещатели ИПП-07ea-RS-329/330 «Гелиос - ИК/УФ» соответствуют заявленным характеристикам, сбоев в работе и ложных срабатываний не зафиксировано.

Главный метролог

А.А. Маткин
220-77-18



Э.Р. Муртазин