



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

16.05 2011 № 15-1-05-1107
на № 58 от 27 января 2011 г.

ЗАО "Эридан"

Генеральному директору
М.Д. Чистякову

О распространении действия сертификатов

ул. Ленина, 12, г. Березовский,
Свердловская область, 623700,
Тел. (34369) 4-57-53, факс (34369) 4-57-68

Уважаемый Михаил Дмитриевич!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию производимых вами приборов: извещателя пожарного теплового взрывозащищенного программируемого ИП101-07 (модификация ИП101-07а, ТУ 4371-008-43082497-05 изм. 7), извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИП535-07 (модификация ИП535-07а, ТУ 4371-006-43082497-04 изм. 12), оповещателя пожарного взрывозащищенного ЭКРАН (модификация ЭКРАН-а, ТУ 4371-007-43082497-05 изм. 8) сообщая следующее:

Проведенный анализ изменений (введена адресная функция) и проведенные сертификационные испытания извещателя пожарного теплового взрывозащищенного программируемого ИП101-07а, извещателя пожарного ручного взрывозащищенного ИП535-07а, оповещателя пожарного взрывозащищенного ЭКРАН-а в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 10520 от 14.03.2011 г.) позволяют сделать вывод, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности № РОСС RU.ББ02.Н04321 и № ССПБ.RU.УП001.В07301 от 23.09.2008 на извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-07а.

2. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.00642 от 09.06.2010 г. на извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07еа.

3. Распространить действие сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности № РОСС RU.ББ02.Н04019 и ССПБ.RU.УП001.В06868 от 25.03.2008 г. на оповещатель пожарный взрывозащищенный ЭКРАН-а.

4. Инспекционный контроль за указанной продукцией проводится в соответствии с заключенным ранее договорами № 8517-ОС/ИК от 11.09.2008 г., № 3568-ОС/ИК от 09.06.2010 г., № 7225-ОС/ИК от 17.03.2008 г. на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



В.В. Яшин